

Ф 02-132-07-2016

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Телефон, факс: (4822)42-20-63, факс (4822) 42-35-46

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г,
Действителен до: бессрочный

Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 1091 от 21.03.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Водоразборная колонка д. Бикалово у д.27 (нач.точка)

2. Пробы (образцы) направлены:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.
171984 Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая, 26

3. Дата и время отбора пробы (образца): 15.03.2017 13 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 15.03.2017 16 ч. 10 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Помощник врача-эпидемиолога Морозова И.В.

6. Цель отбора: Плановый контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Молоковского сельского поселения, Молоковского района, Тверской области
171680, Тверская область, п.Молоково, пл.Корнилова, 18

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

водопровод Администрации Молоковского сельского поселения, Молоковского района, Тверской области
Тверская область, п.Молоково

9. Код пробы (образца): 1091.1/2.03.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010г.)

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник, охлаждение от +2 °С до +5 °С


12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. Документ-основание для проведения испытаний:
поручение от 07.03.2017 г. № 101

14. Дополнительные сведения: представитель ЮЛ: Главный специалист Диянова Н.Ю.




Код пробы (образца): 1091.1/2.03.17

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 15.03.2017					
Дата окончания испытаний: 15.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	3,0 ± 0,9*	20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,30 ± 0,06*	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 1091.1/2.03.17

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 15.03.2017					
Дата окончания испытаний: 16.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В. Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

- 1 Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
- 2 Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
- 3 ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком

Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф.ОИ 02-123-01-2016

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822) 42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462, ИНН/КПП 6901070950/695001001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

в Бежецком районе

Адрес: 171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая., д.26 тел/факс: (848231) 2 -13- 02

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных испытаний

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»


№ 1/1091 от 21.03.2017г

По результатам лабораторных испытаний пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Водоразборная колонка д. Бикалово у д.27 (нач.точка), отобранной: Администрация Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области (171680, Тверская область, п.Молоково, пл.Корнилова, 18)

Установлено: исследованная проба удовлетворяет требованиям п.3.5, п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010г.)

Эксперт

Зибберг Т.А.
(ФИО)



(подпись)