

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Бежецком районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-07-2016

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Телефон, факс: (4822)42-20-63, факс (4822) 42-35-46

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действителен до: бессрочный

Адрес места осуществления деятельности:

171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая, 26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс: (848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1/ 1090 от 21.03.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Водоразборная колонка д. Высоково у д.1

2. Пробы (образцы) направлены:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

171984 Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая, 26

3. Дата и время отбора пробы (образца):

15.03.2017 12 ч. 40 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

15.03.2017 16 ч. 10 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

Помощник врача-эпидемиолога Морозова И.В.

6. Цель отбора: Плановый контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Молоковского сельского поселения, Молоковского района, Тверской области
171680, Тверская область, п.Молоково, пл.Корнилова, 18

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

водопровод Администрации Молоковского сельского поселения, Молоковского района, Тверской области
Тверская область, п.Молоково

9. Код пробы (образца):

1090.1/2.03.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010г.)


11. Условия транспортировки: сумка-холодильник, охлаждение от +2 °С до +5 °С

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. Документ-основание для проведения испытаний:

поручение от 07.03.2017 г. № 101

14. Дополнительные сведения: представитель ЮЛ: Главный специалист Диянова Н.Ю.



Код пробы (образца): 1090.1/2.03.17

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.03.2017

Дата окончания испытаний: 15.03.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	6,0 ± 1,8*	20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,30 ± 0,06*	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.	<i>Мака</i>

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 1090.1/2.03.17

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.03.2017

Дата окончания испытаний: 16.03.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Захарова Е.А.	<i>За</i>

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ *РР*

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.

Протокол составлен в 2 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822) 42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462, ИНН/КПП 6901070950/695001001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

в Бежецком районе

Адрес: 171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая., д.26 тел/факс: (848231) 2 -13- 02

Аттестат аккредитации: RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре: 01.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных испытаний

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской в области»


№ 1/1090 от 21.03.2017г

По результатам лабораторных испытаний пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Водоразборная колонка д. Высоково у д.1 , отобранной: Администрация Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области (171680, Тверская область, п.Молоково, пл.Корнилова, 18)

Установлено: исследованная проба удовлетворяет требованиям п.3.5, п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г., 28 июня 2010г.)

Эксперт

Зибберг Т.А.
(ФИО)



(подпись)